

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 155 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРТЫНОВА Д.Д.»  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
660043, г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26,  
[e-mail/ sch155@mailkrsk.ru](mailto:sch155@mailkrsk.ru)**

Исх. № 533 от 19.07.2023 г.  
На № ИБ-237-2-9-4582 от  
17.07.2023 г.

Заместителю главного  
государственного инспектора г.  
Красноярска по пожарному надзору  
В.В. Новашову  
и.о. директора МБОУ СШ №155  
М.В. Твердовской

Ответ на запрос  
№ ИБ-237-2-9-4582 от 17.07.2023 г.  
О предоставлении информации

Сообщаем Вам, что предписание от 10.09.2021г. № 1462 об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком исполнения до 01.10.2022г. выполнено в полном объеме 05.07.2022г.

На огражденной территории МБОУ СШ № 155, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 26, установлены ворота обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, с дистанционным управлением.

Приложение:

1. Копия контракта №2-2022 ООО «Универсал - техно» на поставку и установку оборудования.

и.о.директора:

М.В. Твердовская